

Siewierz,

.....

.....
.....
.....

Dotyczy: warunki techniczne przyłącza wodociągowego

.....

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych Siewierz wyraża zgodę na podłączenie nieruchomości wnioskodawcy do sieci wodociągowej jak podano wyżej oraz zapewnia dostawę wody po spełnieniu następujących warunków:

- 1) Obowiązkiem wnioskodawcy jest posiadanie dokumentacji technicznej przyłącza wody z rozwiązaniem sposobu podłączenia do sieci głównej przesyłowej, przebiegiem trasy rurociągu przyłącza, miejscem montażu urządzenia pomiarowego.
- 2) Dokumentacja musi zawierać uzgodnienia w zakresie kolizji z innymi urządzeniami nadziemnymi jak i podziemnymi (drogi, rowy, kable energetyczne, telekomunikacyjne, rurociągi gazu).
- 3) Dokumentacja techniczna projektowanego rurociągu przyłącza wody podlega zatwierdzeniu w tutejszym zakładzie.
- 4) Włączenie do istniejącego rurociągu przesyłowego $\varnothing$ należy wykonać poprzez montaż opaski $\varnothing$ wraz z zasuwą $\varnothing$
- 5) Rurociąg przyłącza wykonać z rury PE $\varnothing$
- 6) W przypadku konieczności ułożenia rurociągu przyłącza pod jezdnią należy rurociąg ułożyć w rurze ochronnej $\varnothing$ uzyskując wcześniej zgodę eksploatatora drogi na wykonanie przejścia.
- 7) Inwestor wykonuje rurociąg przyłącza z materiałów uzgodnionych z eksploatatorem wodociągu na koszt własny.
- 8) Na okres budowy montuje zestaw wodomierzowy w studni wodomierzowej. Po wybudowaniu budynku zaleca się przenieść zestaw wodomierzowy do budynku lub pozostawić w studni dostępnej dla dostawcy wody do dokonywania okresowych odczytów.
- 9) Rurociąg przyłącza w wykopie na całej długości należy oznaczyć taśmą koloru niebieskiego.
- 10) Po wykonaniu prac montażowych rurociągu przyłącza wraz z zamontowaniem wodomierza inwestor zgłasza przyłącze do odbioru technicznego. Sprawdzenie instalacji z urządzeniami następuje wspólnie tj. w obecności właściciela nieruchomości, wykonawcy i przedstawiciela eksploatatora wodociągu tj. ZUWiK Siewierz.

Po sprawdzeniu instalacji zostaje sporządzony protokół dopuszczający rurociąg do eksploatacji lub w przypadku niezgodności w protokole wymienia się usterki i podaje termin ich usunięcia.

Jednocześnie zleca uprawnionemu geodecie naniesienie wykonanego odcinka wodociągu na podkłady geodezyjne.

- 11) Odbiorca wody przekazuje nieodpłatnie wykonane przyłącze eksploatatorowi do zaworu za wodomierzem lub pozostawia w eksploatacji własnej i wtedy usuwa wszystkie występujące awarie na odcinku od zasuwy do wodomierza na koszt własny.

Przekazanie przyłącza odbywa się protokolarnie.

- 12) W przypadku przekazania przyłącza do eksploatacji dostawcy wody teren 1,0 m po obu stronach osi sieci jest do dyspozycji ZUWiK Siewierz w celu usuwania awarii. Za zniszczone rośliny przy usuwaniu awarii eksploatator wodociągu nie płaci odszkodowania.

- 13) Odbiorca za zużytą wodę do budowy jak i na cele socjalno-bytowe rozlicza się z dostawcą wg wskazań wodomierza za m³ wody po aktualnych cenach obowiązujących na terenie gminy.

Warunki ważne są przez okres 2-ech lat.

Uwagi:

Wcinę do wodociągu głównego wykonuje ZUWiK odpłatnie.