

Siewierz, dn.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

I. W odpowiedzi na wniosek Pani/Pana
z dnia informujemy, że istnieje możliwość odprowadzania ścieków
wyłącznie sanitarnych (bytowo-gospodarczych) z działki nr
położonej w przy ul. na niżej podanych
warunkach.

II. Warunki ogólne:

1. Przed przystąpieniem do prac należy zlecić wykonanie projektu osobie mającej odpowiednie kwalifikacje oraz zatwierdzić go w tutejszym Zakładzie.
2. Przyłącze kanalizacyjne do nieruchomości jest wykonywane na koszt właściciela (administratora) łącznie z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.
3. Przyłącze kanalizacyjne wybudowane ze środków własnych inwestora pozostaje jego własnością.
4. Przyłącze musi być wykonane przez firmę posiadającą uprawnienia w wykonywaniu tego rodzaju usług pod nadzorem ZUWiK Siewierz.
5. Po wykonaniu przyłącza należy zgłosić go do odbioru przed zasypaniem. Przy sporządzaniu protokołu odbioru należy przedstawić dodatkowo:
 - atesty materiałów, z których zostały wykonane przyłącza,
 - gwarancję od wykonawcy na okres min. trzech lat,
 - uprawnienia wykonawcy.

III. Warunki dotyczące projektowania:

1. Projekt może być opracowany wyłącznie na aktualnych podkładach geodezyjnych przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia w zakresie projektowania instalacji sanitarnych.
2. Projekt należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Prawie Budowlanym w Dzienniku Ustaw Nr 89, poz. 414 z dnia 07 lipca 1994r. z późn. zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. nr 74, poz. 836) oraz warunków technicznych podanych przez ZUWiK Siewierz.
3. Projekt należy uzgodnić z:
 - Zakładem Energetycznym,
 - Zakładem Gazowniczym,
 - Telekomunikacją,
 - Administratorem drogi,
 - ZUWiK Siewierz,
 - właścicielami działek, przez które ma przebiegać przyłącze.
4. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV $\varnothing$ 160, włączając się do studzienki na kolektorze sanitarnym $\varnothing$ biegnącym w ulicy Współrzędne studni: Przyłącze ma być zakończone studzienką rewizyjną $\varnothing$ 400, zlokalizowaną na posesji jak najbliżej granicy nieruchomości.

Wcinę do studni na kolektorze głównym wykonuje ZUWiK odpłatnie.

5. Wszelkie odstępstwa od uzgodnionego projektu wymagają dodatkowego uzgodnienia na piśmie, potwierdzonego przez ZUWiK Siewierz.

.....
(data i podpis)