



Poziom porównawczy 295,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	307.70		308.35	308.40	308.45		309.00		309.85
Rzędna osi rurociągu [m]	305.92		306.07	306.08	306.22		307.20		307.63
Zagłębienie osi rurociągu	1.78		2.28	2.32	2.23		1.80		2.15
Spadek	i = 6,0 ‰			i = 57,0 ‰			i = 2,0 ‰		
Odległości [m]	L = 27,3 m			L = 19,7 m			L = 6,0 m		
Materiał	PE 100 RC; SDR 17; PN 10; DZ 90 x 5,4 mm; L = 47,0 m							PE 100; SDR 11; PN 16 DZ 63 x 5,8 mm; L=8,0m	
Długość trasy [m]	480,00		25,40	27,30	29,80		47,00		55,00

RURA ST.Ø50
L=4,5 m

W2

W7

W7

MAD

MURAPOL ARCHITECTS DRIVE

Murapol Architects Drive sp. z o.o.

ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała

KRS 000530008, NIP 5472078271, REGON 246750117

INWESTOR

Murapol Projekt Sp. z o.o. 1 SP.K.
ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała

PROJEKT

Projekt budowlany sieci wodociągowej
na potrzeby zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

ADRES INWESTYCJI

SIEWIERZ, ul. JEZIORNA

Działki nr: 8027/5, 8055/24, 8027/8, 8055/138, 8055/137, 8027/7, 8055/136, 8027/6, 8014/10, 8014/11, 8027/5 - Obręb: Siewierz KM 42, w jedn. Siewierz - sieć wod.

PROJEKTANT:

mgr inż. Katarzyna Gamracka

NR UPRAWNIEN

PDK/0038/POOS/12

PDPIS

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Paulina Szulewsko-Stonoszek

MAP/0332/PBS/16

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

asystent: inż. Krzysztof Bojarski

NAZWA RYSUNKU

PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

NR PROJEKTU

SI-EJ-2

SKALA

1:100/200

DATA

19.06.2017

FIRMA

BRANŻA

POZIOM

NUMER

REWIZJA

MAD

SANITARNA

3