

Siewierz, dnia 05 stycznia 2021 r.

Zamawiający:
Zakład Usług Wodnych
i Kanalizacyjnych w Siewierzu
ul. Ściegna 9
42-470 Siewierz

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: **Sukcesywna dostawa rur i armatury wodociągowej na potrzeby Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu** zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśniamy:

Zapytanie 1:

poz. 185 – studnia wodomierzowa – jakie wymogi ma zamawiający co do studni wodomierzowych (średnica, wysokość, czy ma być uzbrojona – jeśli tak to w co i jakie średnice: złączki, zawory itp. jaka ma być pokrywa: czy wystarczy pokrywa PP czy żeliwna, o jakim tonażu)?

Odpowiedź 1:

- średnica studni DN FI 600 – 650
- wysokość studni 1150 - 1300
- studnia ma być wyposażona w wspornik zestawu wodomierzowego (bez uzbrojenia)
- pokrywa kompozytowa dla obciążeń klasy minimum A15
- studnia wodomierzowa musi być mrozoodporna wyposażona w korek termiczny i płaszcz ocieplający.

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Dyszy

Do wiadomości:

1. Wykonawcy wg załączonej listy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. A/a