

Siewierz, dnia 28 marca 2023 r.

I. Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „**Realizacja robót geologicznych dla wykonania otworu studziennego w rejonie ulicy Młyńskiej w Siewierzu dla Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu**” zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm) wyjaśniamy:

Zapytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie wiercenia na płuczkę wodną świdrem gryzowym $\varnothing 444$ mm w interwale głębokości 10,0 – 70,0 m p.p.t?

Odpowiedź 1 :

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Zapytanie 2:

W przypadku prowadzenia wiercenia na płuczkę wodną z zastosowaniem świdra gryzowego $\varnothing 444$ mm czy Zamawiający dopuszcza zapuszczenie do otworu rur $\varnothing 20$ " zamiast $\varnothing 18$ "?

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Zapytanie 3:

Czy dopuszczają Państwo wykonanie otworu metodą udarowo-okrętą? Istnieje rozbieżność pomiędzy SWZ a projektem tj. projekt przewiduje wykonanie otworu metodą mechaniczną przy użyciu młotka dolnego, a SWZ oraz wzór umowy przewiduje metodę udarową?

Odpowiedź 3:

Dopuszcza się wykonanie otworu metodą udarowo-okrętą.

II. Przedłużenie terminu składania ofert i zmiana ogłoszenia

W związku z odpowiedziami na zapytania, zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający **przedłuża** termin składania ofert do dnia **4 kwietnia 2023 r. do godz. 10:00.**

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert Zamawiający zmienia następujące zapisy Specyfikacji warunków zamówienia:

1. Rozdział XV Termin związania ofertą – pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 3 maja 2023 r.”

2. Rozdział XVII Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert: Sposób składania ofert – pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **4 kwietnia 2023 r. do godz. 10.00.**”

3. Rozdział XVII Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert: Termin otwarcia ofert – pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **4 kwietnia 2023 r.** o godzinie **10:30.**”

Zamawiający ponadto informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy Pzp, informację o przedłużonym terminie składania ofert zamieszcza w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Dyszy

Do wiadomości:

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. A/a